随着时间不断推移，技术不断更新，若有更改恕不再另行通知，产品图片若与实物有差别，请以实物为准。本公司保留资料的修改及最终解释权！

珍惜资源, 善待环境

海江电器
HAIJIANG ELECTRICAL

浙江海江电器有限公司
ZHEJIANG HAIJIANG ELECTRICAL APPLIANCE CO. LTD.

地址：浙江省乐清市北白象镇塘下工业区
电话：0577-62885555
传真：0577-62871555
Http: /www.cnhaijiang.com
E-mail: rongdian_haijiang@163.com

海江电器
HAIJIANG ELECTRICAL

变压器 资质证书·产品选型

Qualification certificate & product selection

www.cnhaijiang.com

海江变压器
HAIJIANG TRANSFORMER

服务全球 走向世界

Global service to the world

Company Profile
企业简介

浙江海江电器有限公司建办于1993年，本公司自创建以来一直专注与高低压电器元件的生产，并连续15年省级定期监督检查合格,企业通过ISO9001认证。

2003年公司与榆榄线缆集团股份有限公司（原榆次电缆厂）、上海一开电气集团有限公司进行强强合作。投入巨资开发35KV及以下电力变压器S9、S11、SCB9、SCB10、SG10、SBH15、KS9等系列产品均已通过国家变压器质量监督检验中心检测。

海江人以“服务让顾客放心，服务令用户满意”为宗旨。竭诚全力服务社会，欢迎国内外用户真诚合作，共创辉煌。

Zhejiang Haijiang Electrical Appliance Co. Ltd. to build office in 1993, since the foundation of the companyHas been focused on the production of high and low voltage electrical components, and for 15 consecutive yearsProvincial regular supervision and inspection of qualified enterprises through the ISO9001 certification.

In 2003 the company and Yu Lam (Yuci electric cable group Limited by Share LtdCable factory), Shanghai Electric Power Group Co., ltd..Invested heavily in the development of 35KV and the following power transformers S11, SCB9, S9,SCB10, SG10, SBH15, KS9 and other products have passed the countryHome Transformer Quality Supervision and inspection center detection.

The sea people "service let customer satisfaction, service satisfaction" for the casePurpose. Dedicated to serve the community, welcome domestic and foreign customers sincere cooperation,Create brilliant.

Contents/ Certificate section
企业目录/资质部分

营业执照 ---------- 02
税务登记证 ---------- 03
开户许可证 ---------- 04
组织机构代码证 ---------- 05
机构信用代码证 ---------- 06
信用AAA级企业 ---------- 06
ISO9001认证证书 ---------- 07~08
型号备案证书 ---------- 09~12
检验报告/试验合格证书 ---------- 13~48

营业执照

(副 本)

注册号 330382101456000 (1/1)

名　　称　浙江海江电器有限公司

类　　型　有限责任公司

住　　所　乐清市温州大桥工业园区塘下片区

法定代表人　王园凯

注册资本　伍仟万元整

成立日期　2000年11月02日

营业期限　2000年11月02日 至 长期

经营范围　高低压电器及主要元件、电子元器件、五金冲件、汽车配件、摩托车配件、模具生产、销售；货物进出口，技术进出口。(法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目在取得许可后方可经营。)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关　乐清市工商行政管理局

2015年04月17日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

企业信用信息公示系统网址：http://gsxt.zjaic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

税务登记证

企业编码：330323104104030
浙税联字 330382145524374 号

纳税人名称：浙江海江电器有限公司

法定代表人(负责人)：王园凯

地址：乐清市温州大桥工业园区塘下片区

登记注册类型：其他有限责任公司

经营范围：高低压电器及主要元件、电子元器件、五金冲件、汽车配件、摩托车配件、模具生产、销售；货物进出口，技术进出口。（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目在取得许可后方可经营。）

批准设立机关：浙江省温州市乐清市工商局

扣缴义务：依法确定

浙江省国家税务局
浙江省地方税务局
发证税务机关
2015年04月28日

国家税务总局监制

开户许可证

核准号：J3333000397503

编 号：3310-04004078

经审核，浙江海江电器有限公司符合开户条件，准予开立基本存款账户。

开户银行 交通银行股份有限公司温州乐清支行

法定代表人（单位负责人） 王园凯

账 号 333037310018010081003

发证机关（盖章）

2015年05月05日

中华人民共和国
组织机构代码证

代　　码：14552437-4

机构名称：浙江海江电器有限公司

机构类型：企业法人

法定代表人：王园凯

地　　址：浙江省乐清市温州大桥工业园区塘下片区

有　效　期：自2015年04月28日至2019年04月27日

颁发单位：乐清市质量技术监督局

登　记　号：组代管330382-114188

说　　明

1. 中华人民共和国组织机构代码是组织机构在中华人民共和国境内唯一的，始终不变的法定代码标识，《中华人民共和国组织机构代码证》是组织机构法定代码标识的凭证，分正本和副本。
2. 《中华人民共和国组织机构代码证》不得出租、出借、冒用、转让、伪造、变造、非法买卖。
3. 《中华人民共和国组织机构代码证》登记项目发生变化时，应向发证机关申请变更登记。
4. 各组织机构应当按有关规定，接受发证机关的年度检验。
5. 组织机构依法注销、撤消时，应向原发证机关办理注销登记，并交回全部代码证。

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局签章

年检记录

年　月　日　年　月　日　年　月　日　年　月　日

NO.2014 9186584

NO. 0001470546

代　　码：G10330382000397508

名　　称：浙江海江电器有限公司

地　　址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区塘下片区

有 效 期：截至2017年06月19日

机 构
信用代码证

中国人民银行征信中心 制
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA CREDIT REFERENCE CENTRE

中国人民银行征信中心

2012 年 06 月 20 日

荣誉证书

浙江海江电器有限公司

2011年度

信用AAA級企業

交通銀行 温州分行

二〇一二年

ISO9000

WIT ASSESSMENT

萬泰認證

认证证书

浙江海江电器有限公司

乐清市北白象塘下工业区

建立的管理体系，按照以下标准评审合格，特发此证。

认证标准

ISO9001:2008

认证范围

35KV及以下油浸式电力变压器、干式电力变压器、电抗器、矿用隔暴移动变电站(含矿用隔暴干式变压器)的设计、制造和服务

证书号：15/14Q5216R01 发证日期：2014年03月04日 有效期至：2015年12月19日

ISO9001 IAF ANAB ACCREDITED

总经理

2013 监审合格	第二次监审	第三次监审

证书有效期内，每年至少进行一次监督审核，且两次的审核间隔不得超过12个月。
每次监督审核后，WIT将在本证书上加贴合格标签。

中国•杭州
滨江区江虹路1750号
信雅达国际创意中心1幢13-14层

ISO9000

WIT ASSESSMENT

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This is to certify that the Management System established by

Zhejiang Haijiang Electrical Appliance CO.,LTD.

North white elephant Yueqing Tangxia industrial zone

Has been assessed to comply with the requirements of the international standard

ISO9001:2008

Scope of certification

Design, Manufacture and Service of Oil-immersed Power Transformer, Dry Type Transformer Reactor, Mine Explosion Mobile Substation(Including Mining Dry Type Transformer)

NO:15/14Q5216R01 DATE OF ISSUE:Mar.04,2014 VALID UNTIL: Dec.19,2015

ISO9001 · MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF · ANAB ACCREDITED

General Manager, WangXiaoDong

2013 Compliance	Second Surveillance	Third Surveillance

The Surveillance Audit shall be Conducted at Least Once Each Year Within the Validity of Registration Certificate, and the Interval Between Two Surveillance Audits shall not Exceed 12 Months.
The Compliance Label will be Attached to this Registration Certificate after the Surveillance Audit.

13/14 Floor, International Sunyard, No.1750 Jianghong Avenue, Binjiang District, Hangzhou·China

型号备案证书

申请备案企业：

浙江海江电器有限公司

产品名称：

电力变压器

备案审理：

经审查以上产品符合变压器产品型号备案管理办法的有关规定，特发此证。

报告编号：12M0160-S

国家电器产品质量监督检验中心

发证日期：2012 年 09 月 07 日

证书查询网址：www. dqjc. com

备 案 号	备案产品型号
DQJC-2012-10421	S11-M-30 ~ 500/10
	以下空白

证书查询网址：www.dqjc.com

申请备案企业：

浙江海江电器有限公司

产品名称：

电力变压器

备案审理：

经审查以上产品符合变压器产品型号备案管理办法的有关规定，特发此证。

报告编号：12M0161-S

国家电器产品质量监督检验中心

发证日期：2012 年 09 月 07 日

证书查询网址：www. dqjc. com

型号备案证书

备 案 号	备案产品型号
DQJC-2012-10422	S11-M-630 ~ 1600/10
	以下空白

证书查询网址：www.dqjc.com

型号备案证书

申请备案企业：

浙江海江电器有限公司

产品名称：

干式变压器

备案审理：

经审查以上产品符合变压器产品型号备案管理办法的有关规定，特发此证。

报告编号：12N0113-S

国家电器产品质量监督检验中心

发证日期：2012 年 09 月 07 日

证书查询网址：www. dqjc. com

备 案 号	备案产品型号
DQJC-2012-10423	SCB10-30 ~ 630/10
	以下空白

证书查询网址：www.dqjc.com

型号备案证书

申请备案企业：

浙江海江电器有限公司

产品名称：

干式变压器

备案审理：

经审查以上产品符合变压器产品型号备案管理办法的有关规定，特发此证。

报告编号：12N0114-S

国家电器产品质量监督检验中心

发证日期：2012 年 09 月 07 日

证书查询网址：www. dqjc. com

备 案 号	备案产品型号
DQJC-2012-10424	SCB10-630 ~ 2500/10
	以下空白

证书查询网址：www.dqjc.com

2012002878Z

CNAS 检测 CNAS L1020

(2012)国认监认字(347)号

实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心
Lab Name: China National Center for Quality Supervision and Test of Electrical Apparatus Products

№ 12M0160-S

检验（试验）报告
Test Report

委托单位：浙江海江电器有限公司
Client:

产品名称：电力变压器
Name of Product:

产品型号：S11-M-315/10
Product Type:

检验类别：委托试验
Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

DQJC

国家电器产品质量监督检验中心

检 验 报 告

№：12M0160-S　　共 22 页　第 01 页

委托单位	浙江海江电器有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	浙江海江电器有限公司	到样日期	2012 年 05 月 08 日
产品名称	电力变压器	产品型号	S11-M-315/10
生产单位地址	乐清市温州大桥工业园区塘下片区	原编号或生产日期	201204120
检验日期	2012 年 05 月 09 日至 2012 年 05 月 11 日	送样数量	1 台
检验项目	例行试验 型式试验 声级测定 三相变压器零序阻抗测量 空载电流谐波测量	检验依据	GB1094.1—1996 GB1094.2—1996 GB1094.3—2003 GB/T1094.10—2003 GB/T6451—2008 JB/T10088—2004 委托书要求
检验结论	电力变压器（型号：S11-M-315/10）例行试验、型式试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。 签发日期：2012年 05月 25日 有效期五年		
备注	/		

批准：　审定：　校核：　编制：

SJJJ-YB001　　(11)

2012002878Z

CNAS L1020

(2012)国认监认字(347)号

实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心
Lab Name: China National Center for Quality Supervision and Test of Electrical Apparatus Products

№ 12M0153-S

检验（试验）报告
Test Report

委 托 单 位：浙江海江电器有限公司
Client:

产 品 名 称：电力变压器
Name of Product:

产 品 型 号：S11-M-630/10
Product Type:

检 验 类 别：委托试验
Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

DQJC

国家电器产品质量监督检验中心

检 验 报 告

№：12M0153-S　　共 22 页　第 01 页

委托单位	浙江海江电器有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	浙江海江电器有限公司	到样日期	2012 年 03 月 04 日
产品名称	电力变压器	产品型号	S11-M-630/10
生产单位地址	乐清市温州大桥工业园区塘下片区	原编号或生产日期	201204113
检验日期	2012 年 03 月 10 日至 2012 年 03 月 13 日	送样数量	1 台
检验项目	例行试验 型式试验 声级测定 三相变压器零序阻抗测量 空载电流谐波测量	检验依据	GB1094.1—1996 GB1094.2—1996 GB1094.3—2003 GB/T1094.10—2003 GB/T6451—2008 JB/T10088—2004 委托书要求
检验结论	电力变压器（型号：S11-M-630/10）例行试验、型式试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。 签发日期：2012 年 03 月 28 日 有效期 1 年		
备注	/		

批准：胡德霖　审定：朱辉　校核：孙永清　编制：王金涯

SJJJ-YB001　　(11)

2012002878Z

CNAS L1020

(2012)国认监认字(347)号

实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心
Lab Name: China National Center for Quality Supervision and Test of Electrical Apparatus Products

№ 12M0161-S

检验（试验）报告
Test Report

委托单位：浙江海江电器有限公司
Client:

产品名称：电力变压器
Name of Product:

产品型号：S11-M-1000/10
Product Type:

检验类别：委托试验
Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

DQJC

国家电器产品质量监督检验中心

检 验 报 告

№：12M0161-S　　共 38 页　第 01 页

委托单位	浙江海江电器有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	浙江海江电器有限公司	到样日期	2012 年 05 月 07 日
产品名称	电力变压器	产品型号	S11-M-1000/10
生产单位地址	乐清市温州大桥工业园区塘下片区	原编号或生产日期	201204121
检验日期	2012 年 05 月 15 日至 2012 年 05 月 22 日	送样数量	1 台
检验项目	例行试验 型式试验 声级测定 三相变压器零序阻抗测量 空载电流谐波测量 短路承受能力试验	检验依据	GB1094.1—1996 GB1094.2—1996 GB1094.3—2003 GB1094.5—2008 GB/T1094.10—2003 GB/T6451—2008 JB/T10088—2004 委托书要求
检验结论	电力变压器（型号：S11-M-1000/10）例行试验、型式试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。 签发日期：2012 年 05 月 26 日 有效期五年		
备注	/		

批准：何德森　审定：朱辉　校核：[illegible]　编制：袁小勇

SJJJ-YB001　　（11）

2012002878Z

CNAS 检测 CNAS L1020

(2012)国认监认字(347)号

实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心
Lab Name: China National Center for Quality Supervision and Test of Electrical Apparatus Products

№ 12M0154-S

检验（试验）报告
Test Report

委 托 单 位：浙江海江电器有限公司
Client:

产 品 名 称：电力变压器
Name of Product:

产 品 型 号：S11-M-2000/10
Product Type:

检 验 类 别：委托试验
Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

DQJC

国家电器产品质量监督检验中心

检 验 报 告

№：12M0154-S　　共 38 页　第 01 页

委托单位	浙江海江电器有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	浙江海江电器有限公司	到样日期	2012 年 03 月 08 日
产品名称	电力变压器	产品型号	S11-M-2000/10
生产单位地址	乐清市温州大桥工业园区塘下片区	原编号或生产日期	201204114
检验日期	2012 年 03 月 15 日至 2012 年 03 月 18 日	送样数量	1 台
检验项目	例行试验 型式试验 声级测定 三相变压器零序阻抗测量 空载电流谐波测量	检验依据	GB1094.1—1996 GB1094.2—1996 GB1094.3—2003 GB/T1094.10—2003 GB/T6451—2008 JB/T10088—2004 委托书要求
检验结论	电力变压器（型号:S11-M-2000/10）例行试验、型式试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。 签发日期：2012 年 04 月 02 日 有效期五年		
备注	/		

批准：胡德霖　审定：朱梓　校核：邵永清　编制：王金涯

SJJJ-YB001　　（11）

20120028 78Z

CNAS 检测 CNAS L1020

(2012)国认监认字(347)号

实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心
Lab Name: China National Center for Quality Supervision and Test of Electrical Apparatus Products

№ 12N0113-S

检验（试验）报告
Test Report

委托单位：浙江海江电器有限公司
Client:

产品名称：干式变压器
Name of Product:

产品型号：SCB10-315/10
Product Type:

检验类别：委托试验
Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

DQJC

国家电器产品质量监督检验中心

检 验 报 告

№：12N0113-S　　共 21 页　第 01 页

委托单位	浙江海江电器有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	浙江海江电器有限公司	到样日期	2012 年 05 月 02 日
产品名称	干式变压器	产品型号	SCB10-315/10
生产单位地址	乐清市温州大桥工业园区塘下片区	原编号或生产日期	201204122
检验日期	2012 年 05 月 03 日至 2012 年 05 月 07 日	送样数量	1 台
检验项目	例行试验 型式试验 声级测定	检验依据	GB1094.11—2007 GB/T10228—2008 GB/T1094.10—2003 JB/T10088—2004 委托要求
检验结论	干式变压器（型号：SCB10-315/10）例行试验、型式试验、声级测定的试验结果符合检验依据标准和委托要求，样品上述试验合格。 签发日期：2012年 05 月 14日 有效期五年		
备注	/		

批准：胡德森　审定：朱辉　校对：[illegible]　编制：袁士芳

SJJJ-GB001　　（11）

2012002878Z

CNAS L1020

(2012)国认监认字(347)号

实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心
Lab Name: China National Center for Quality Supervision and Test of Electrical Apparatus Products

№ 12N0120-S

检验（试验）报告
Test Report

委 托 单 位：浙江海江电器有限公司
Client:

产 品 名 称：干式变压器
Name of Product:

产 品 型 号：SCB10-500/10
Product Type:

检 验 类 别：委托试验
Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

DQJC

国家电器产品质量监督检验中心

检 验 报 告

№：12N0120-S　　共 28 页　第 01 页

委托单位	浙江海江电器有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	浙江海江电器有限公司	到样日期	2012 年 08 月 05 日
产品名称	干式变压器	产品型号	SCB10-500/10
生产单位地址	乐清市温州大桥工业园区塘下片区	原编号或生产日期	201204129
检验日期	2012 年 08 月 08 日至 2012 年 08 月 12 日	送样数量	1 台
检验项目	例行试验 型式试验 声级测定	检验依据	GB1094.11—2007 GB/T10228—2008 GB/T1094.10—2003 JB/T10088—2004 委托要求
检验结论	干式变压器（型号：SCB10-500/10）例行试验、型式试验、声级测定的试验结果符合检验依据标准和委托要求，样品上述试验合格。 签发日期：2012 年 08 月 27 日 有效期五年		
备注	/		

批准：周德霖　审定：朱辉　校对：孙永清　编制：袁小勇

SJJJ-GB001　　（11）

2012002878Z

CNAS L1020

(2012)国认监认字(347)号

实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心
Lab Name: China National Center for Quality Supervision and Test of Electrical Apparatus Products

№ 12N0114-S

检验（试验）报告
Test Report

委 托 单 位：浙江海江电器有限公司
Client:

产 品 名 称：干式变压器
Name of Product:

产 品 型 号：SCB10-1600/10
Product Type:

检 验 类 别：委托试验
Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

DQJC

国家电器产品质量监督检验中心

检 验 报 告

№：12N0114-S　　共 37 页　第 01 页

委托单位	浙江海江电器有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	浙江海江电器有限公司	到样日期	2012 年 06 月 04 日
产品名称	干式变压器	产品型号	SCB10-1600/10
生产单位地址	乐清市温州大桥工业园区塘下片区	原编号或生产日期	201204123
检验日期	2012 年 06 月 06 日至 2012 年 06 月 11 日	送样数量	1 台
检验项目	例行试验 型式试验 声级测定 短路承受能力试验	检验依据	GB1094.11—2007 GB/T10228—2008 GB/T1094.10—2003 JB/T10088—2004 委托要求
检验结论	干式变压器（型号：SCB10-1600/10）例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托要求，样品上述试验合格。 签发日期：2012 年 06 月 21 日 有效期五年		
备注	/		

批准：胡德森　审定：朱辉　校核：单元　编制：王赟

SJJJ-GB001　　(11)

2012002878Z

CNAS L1020

(2012)国认监认字(347)号

实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心
Lab Name: China National Center for Quality Supervision and Test of Electrical Apparatus Products

№ 12N0118-S

检验（试验）报告
Test Report

委托单位：浙江海江电器有限公司
Client:

产品名称：干式变压器
Name of Product:

产品型号：SCB10-2500/10
Product Type:

检验类别：委托试验
Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

DQJC

国家电器产品质量监督检验中心

检 验 报 告

№：12N0118-S　　共 37 页　第 01 页

委托单位	浙江海江电器有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	浙江海江电器有限公司	到样日期	2012 年 07 月 14 日
产品名称	干式变压器	产品型号	SCB10-2500/10
生产单位地址	乐清市温州大桥工业园区塘下片区	原编号或生产日期	201204127
检验日期	2012 年 07 月 20 日至 2012 年 07 月 24 日	送样数量	1 台
检验项目	例行试验 型式试验 声级测定	检验依据	GB1094.11—2007 GB/T10228—2008 GB/T1094.10—2003 JB/T10088—2004 委托要求
检验结论	干式变压器（型号：SCB10-2500/10）例行试验、型式试验、声级测定的试验结果符合检验依据标准和委托要求，样品上述试验合格。 签发日期：2012 年 08 月 13 日 有效期五年		
备注	/		

批准：胡德霖　审定：朱辉　校对：孙永清　编制：袁小勇

SJJJ-GB001　　（11）

2012002878Z

CNAS 检测 CNAS L1020

(2012)国认监认字(347)号

试验合格证书

试验报告编号：12M0160-S　证书编号：20120327

生产单位：浙江海江电器有限公司

样品名称：电力变压器

样品型号：S11-M-315/10

样品序号：201204120

试验项目：例行试验、型式试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验。

试验依据：GB1094.1-1996、GB1094.2-1996、GB1094.3-2003、GB1094.5-2008、GB/T6451-2008、GB/T1094.10-2003、JB/T10088-2004、试验委托书。

试验结论：S11-M-315/10 电力变压器例行试验、型式试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求，样品上述试验合格。

发证日期：2012 年 09 月 25 日

有 效 期：五年

批　　准：胡德霖

国家电器产品质量监督检验中心
苏州电器科学研究院股份有限公司

BDHG(12)

地 址：江苏省苏州市吴中区越溪前珠路5号　邮 编：215104　传 真：(0512) 68081686
电 话：(0512) 68252753 - 88169977 (总机)　邮 箱：eservice@ dqjc.com　网 址：www.dqjc.com

2012002878Z

CNAS 检测 CNAS L1020

(2012)国认监认字(347)号

试验合格证书

试验报告编号：12M0153-S　证书编号：20120320

生产单位：浙江海江电器有限公司

样品名称：电力变压器

样品型号：S11-M-630/10

样品序号：201204113

试验项目：例行试验、型式试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验。

试验依据：GB1094.1-1996、GB1094.2-1996、GB1094.3-2003、GB1094.5-2008、GB/T6451-2008、GB/T1094.10-2003、JB/T10088-2004、试验委托书。

试验结论：S11-M-630/10 电力变压器例行试验、型式试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求，样品上述试验合格。

发证日期：2012 年 08 月 18 日

有 效 期：五年

批　　准：胡德森

国家电器产品质量监督检验中心
苏州电器科学研究院股份有限公司

BDHG(12)

地 址：江苏省苏州市吴中区越溪前珠路5号　邮 编：215104　传 真：(0512) 68081686
电 话：(0512) 68252753，88169977 (总机)　邮 箱：eservice@ dqjc.com　网 址：www.dqjc.com

2012002878Z

CNAS 检测 CNAS L1020

(2012)国认监认字(347)号

试验合格证书

试验报告编号：12M0161-S　证书编号：20120328

生产单位：浙江海江电器有限公司

样品名称：电力变压器

样品型号：S11-M-1000/10

样品序号：201204121

试验项目：例行试验、型式试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验。

试验依据：GB1094.1-1996、GB1094.2-1996、GB1094.3-2003、GB1094.5-2008、GB/T6451-2008、GB/T1094.10-2003、JB/T10088-2004、试验委托书。

试验结论：S11-M-1000/10 电力变压器例行试验、型式试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求，样品上述试验合格。

发证日期：2012年10月10日

有 效 期：五年

批　　准：胡德霖

国家电器产品质量监督检验中心
苏州电器科学研究院股份有限公司

BDHG(12)

地 址：江苏省苏州市吴中区越溪前珠路5号　邮 编：215104　传 真：(0512) 68081686
电 话：(0512) 68252753、88169977(总机)　邮 箱：eservice@dqjc.com　网 址：www.dqjc.com

2012002878Z

CNAS 检测 CNAS L1020

(2012)国认监认字(347)号

试验合格证书

试验报告编号：12M0154-S　证书编号：20120321

生产单位：浙江海江电器有限公司

样品名称：电力变压器

样品型号：S11-M-2000/10

样品序号：201204114

试验项目：例行试验、型式试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验。

试验依据：GB1094.1-1996、GB1094.2-1996、GB1094.3-2003、GB1094.5-2008、GB/T6451-2008、GB/T1094.10-2003、JB/T10088-2004、试验委托书。

试验结论：S11-M-2000/10 电力变压器例行试验、型式试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求，样品上述试验合格。

发证日期：2012 年 08 月 18 日

有 效 期：五年

批　　准：胡德霖

国家电器产品质量监督检验中心
苏州电器科学研究院股份有限公司

BDHG(12)

地 址：江苏省苏州市吴中区越溪前珠路5号　邮 编：215104　传 真：(0512) 68081686
电 话：(0512) 68252753 、88169977 (总机)　邮 箱：eservice@ dqjc.com　网 址：www.dqjc.com

2012002878Z

CNAS L1020

(2012)国认监认字(347)号

试验合格证书

试验报告编号：12N0113-S　证书编号：20120338

生产单位：浙江海江电器有限公司

样品名称：干式变压器

样品型号：SCB10-315/10

样品序号：201204120

试验项目：例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验。

试验依据：GB/T1094.10-2003、GB1094.11-2007、GB/T10228-2008、JB/T10088-2004、试验委托书。

试验结论：SCB10-315/10 干式变压器例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求，样品上述试验合格。

国家电器产品质量监督检验中心 检验专用章

发证日期：2012 年 10 月 10 日

有 效 期：五年

批　　准：

国家电器产品质量监督检验中心
苏州电器科学研究院股份有限公司

BDHG(12)

地 址：江苏省苏州市吴中区越溪前珠路5号　邮 编：215104　传 真：(0512) 68081686
电 话：(0512) 68252753、88169977(总机)　邮 箱：eservice@dqjc.com　网 址：www.dqjc.com

2012002878Z

CNAS 检测 CNAS L1020

(2012)国认监认字(347)号

试验合格证书

试验报告编号：12N0120-S　证书编号：20120345

生产单位：浙江海江电器有限公司

样品名称：干式变压器

样品型号：SCB10-500/10

样品序号：201204122

试验项目：例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验。

试验依据：GB/T1094.10-2003、GB1094.11-2007、GB/T10228-2008、JB/T10088-2004、试验委托书。

试验结论：SCB10-500/10 干式变压器例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求，样品上述试验合格。

国家电器产品质量监督检验中心 检验专用章

发证日期：2012年11月25日

有 效 期：五年

批　　准：

国家电器产品质量监督检验中心
苏州电器科学研究院股份有限公司

BDHG(12)

地 址：江苏省苏州市吴中区越溪前珠路5号　邮 编：215104　传 真：(0512) 68081686
电 话：(0512) 68252753、88169977 (总机)　邮 箱：eservice@dqjc.com　网 址：www.dqjc.com

2012002878Z

检 测
CNAS L1020

(2012)国认监认字(347)号

试验合格证书

试验报告编号: 12N0114-S　证书编号: 20120339

生产单位: 浙江海江电器有限公司

样品名称: 干式变压器

样品型号: SCB10-1600/10

样品序号: 201204123

试验项目: 例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验。

试验依据: GB/T1094.10-2003、GB1094.11-2007、GB/T10228-2008、JB/T10088-2004、试验委托书。

试验结论: SCB10-1600/10 干式变压器例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求，样品上述试验合格。

发证日期: 2012 年 10 月 10 日

有 效 期: 五年

批　　准: 阿德森

国家电器产品质量监督检验中心
苏州电器科学研究院股份有限公司

BDHG(12)

地 址: 江苏省苏州市吴中区越溪前珠路5号　邮 编: 215104　传 真: (0512) 68081686
电 话: (0512) 68252753 88169977 (总机)　邮 箱: eservice@ dqjc.com　网 址: www.dqjc.com

2012002878Z

检 测
CNAS L1020

(2012)国认监认字(347)号

试验合格证书

试验报告编号：12N0118-S　证书编号：20120343

生产单位：浙江海江电器有限公司

样品名称：干式变压器

样品型号：SCB10-2500/10

样品序号：201204118

试验项目：例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验。

试验依据：GB/T1094.10-2003、GB1094.11-2007、GB/T10228-2008、JB/T10088-2004、试验委托书。

试验结论：SCB10-2500/10 干式变压器例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求，样品上述试验合格。

发证日期：2012 年 11 月 25 日

有 效 期：五年

批　　准：

国家电器产品质量监督检验中心
苏州电器科学研究院股份有限公司

BDHG(12)

地 址：江苏省苏州市吴中区越溪前珠路5号　邮 编：215104　传 真：(0512) 68081686
电 话：(0512) 68252753 、88169977 (总机)　邮 箱：eservice@ dqjc.com　网 址：www.dqjc.com

(05)量认(浙)字(H908)号
有效期：2010年2月4日止
浙江省质量技术监督局核发

浙质认字(05)第(908)号
有效期：2010年2月4日止
浙江省质量技术监督局核发

检验报告

浙江方圆变压器检测有限公司

报告编号：093264001015　　ZFBJQJ-028-01-2007

浙江方圆变压器检测有限公司

检　验　报　告

样品名称	电力变压器	商　标	T·O·THREE
型号规格	S11-M-500/10	样品等级	合格品
委托单位	浙江省质量技术监督局	受检单位	浙江海江电器有限公司
	/	生产单位	浙江海江电器有限公司
抽样日期	2009 年 09 月 19 日	样品数量	1 台
抽 样 者	浙江方圆变压器检测有限公司	生产日期 出厂序号	2009 年 07 月 0907029
抽样基数	4 台	抽样地点	企业成品库
检验性质	2009 年第 4 季度浙江省产品质量监督抽查	到样日期	2009 年 09 月 22 日
检验项目	见第 2 页、第 3 页和第 4 页	检验日期	2009 年 09 月 23 日 ～09 月 28 日
检验依据	GB1094.1-1996、GB1094.2-1996、GB1094.3-2003、GB/T6451-2008、JB/T10088-2004、JB/T3837-1996、GB20052-2006、GZ39210801 电力变压器 264-2009。		
样品状态描　述	样品符合检验要求		
主　要检验设备	2291 直流电阻测试仪，TTR2795 变比电桥，3455-20 高压绝缘电阻计，LEM D6133T 宽带功率分析仪，YQSB 试验变压器，NT3-D 自动温湿度记录仪，2400kV/240kJ 冲击电压发生器，TSAY-250 感应调压器，JS2-400M2-4 中频试验机组。		
检验结论	依据 GB1094.1-1996《电力变压器 第 1 部分 总则》、GB1094.2-1996《电力变压器 第 2 部分 温升》、GB1094.3-2003《电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》、GB/T6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》、JB/T10088-2004《6kV～500kV 级电力变压器声级》、JB/T3837-1996《变压器类产品型号编制方法》、GB20052-2006《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》，对所抽样品的 35 个项目进行了检验，所检项目符合标准要求，根据 GZ39210801 电力变压器 264-2009《浙江省电力变压器产品质量监督检查评价规则》进行判定，检验结论：符合本次监督检查要求。 （检验报告专用章） 签发日期：2009 年 10 月 05 日		
备 注			

批准：　　审核：　　检验：

第 1 页 共 15 页　　浙江方圆变压器检测有限公司

CMA
2008111103Z
有效期:2011年1月13日止
浙江省质量技术监督局核发

(2008)(浙)质监验字1103号
有效期:2011年1月13日止
浙江省质量技术监督局核发

检 验 报 告

报告编号: 103264001025

产品名称: 电力变压器

委托单位: 浙江省质量技术监督局

受检单位: 浙江海江电器有限公司

检验类别: 2010 年第四季度浙江省产品质量监督抽查

浙江省变压器产品质量检验中心（三门）

编　号：103264001025

浙江省变压器产品质量检验中心（三门）

检　验　报　告

样品名称	电力变压器	商　标	-----
型号规格	S11-M-800/10	样品等级	合格品
出厂序号	1001015	样品数量	1　台
生产日期	2010 年 01 月	抽样基数	1　台
抽样地点	企业成品库	抽样日期	2010 年 09 月 10 日
抽 样 者	郑文莉　章翔	到样日期	2010 年 09 月 15 日
检验项目	共 35 项，见第 2 页、第 3 页和第 4 页	检验日期	2010 年 09 月 16 日 ～ 11 月 11 日
委托单位	浙江省质量技术监督局	抽样单编号	D 0130287
生产单位 单位地址	浙江海江电器有限公司 乐清市温州大桥工业园区唐下片区	受检单位 单位地址	浙江海江电器有限公司 乐清市温州大桥工业园区唐下片区
检验性质	2010 年第 4 季度浙江省产品质量监督抽查		
检验依据	GB1094.1-1996《电力变压器 第 1 部分 总则》、GB1094.2-1996《电力变压器 第 2 部分 温升》、GB1094.3-2003《电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》、GB/T6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》、JB/T10088-2004《6kV～500kV 级电力变压器声级》、GZ39210801 电力变压器 264-2009《浙江省电力变压器产品质量监督检查评价规则》。		
样品状态 描　述	样品符合检验要求		
主　要 检验设备	2291 直流电阻测试仪，TTR2795 变比电桥，3455-20 高压绝缘电阻计，LEM D6133T 宽带功率分析仪，YQSB 试验变压器，NT3-D 自动温湿度记录仪，2400kV/240kJ 冲击电压发生器，TSAY-250 感应调压器，JS2-400M2-4 中频试验机组。		
检 验 结 论	依据 GZ39210801 电力变压器 264-2009《浙江省电力变压器产品质量监督检查评价规则》要求，对所抽样品的 35 个项目进行了检验，所检项目符合评价要求。检验结论：符合本次监督检查要求。 （检验报告专用章） 签发日期：2010 年 11 月 12 日		
备　注			

批准：　　审核：　　编制：

浙江省变压器产品质量检验中心(三门)　　第 1 页 共 16 页

CMA
20111111103Z
有效期:2014年3月6日止
浙江省质量技术监督局核发

(2011)(浙)质监验字1103号
有效期:2014年3月6日止
浙江省质量技术监督局核发

检 验 报 告

报告编号:SMZJ-BJ-11092102

产品名称: 电力变压器

委托单位: 浙江省质量技术监督局

受检单位: 浙江海江电器有限公司

检验类别: 2011年第四季度浙江省产品质量监督抽查

浙江省变压器产品质量检验中心（三门）

编　号：SMZJ-BJ-11092102

浙江省变压器产品质量检验中心（三门）

检　验　报　告

样品名称	电力变压器	商　　标	/
型号规格	S11-M-100/10	样品等级	合格品
出厂序号	1107076	样品数量	1　台
生产日期	2011 年 07 月	抽样基数	5　台
抽样地点	企业成品库	抽样日期	2011 年 09 月 15 日
抽 样 者	郑文莉 章翔	到样日期	2011 年 09 月 21 日
检验项目	共 35 项，见第 2 页、第 3 页和第 4 页	检验日期	2011 年 10 月 25 日 ～ 10 月 27 日
委托单位	浙江省质量技术监督局	抽样单编号	D0205981
生产单位 单位地址	浙江海江电器有限公司 乐清市温州大桥工业园区塘下片区	受检单位 单位地址	浙江海江电器有限公司 乐清市温州大桥工业园区塘下片区
检验性质	2011 年第 4 季度浙江省产品质量监督抽查		
检验依据	GB1094.1-1996《电力变压器 第 1 部分 总则》、GB1094.2-1996《电力变压器 第 2 部分 温升》、GB1094.3-2003《电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》、GB/T6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》、JB/T10088-2004《6kV～500kV 级电力变压器声级》、JB/T3837-2010《变压器类产品型号编制方法》、JB/T501-2006《电力变压器试验导则》、GZ39210801 电力变压器 264-2011《浙江省电力变压器产品质量监督检查评价规则》。		
样品状态描　述	样品符合检验要求		
主　要 检验设备	2291 直流电阻测试仪，TTR2795 变比电桥，3455-20 高压绝缘电阻计，LEM D6133T 宽带功率分析仪，YQSB 试验变压器，NT3-D 自动温湿度记录仪，2400kV/2400kJ 冲击电压发生器，TSAY-250 感应调压器，JS2-400M2-4 中频试验机组。		
检验结论	依据 GZ39210801 电力变压器 264-2011《浙江省电力变压器产品质量监督检查评价规则》要求，对所抽样品的 35 个项目进行了检验，所检项目符合评价要求。检验结论：符合本次监督检查要求。 （检验报告专用章） 签发日期：2011 年 10 月 28 日		
备　注	管座深度 100mm，不符合标准要求。		

批准：周琼　　审核：[illegible]　　编制：姚建星 [illegible]

浙江省变压器产品质量检验中心(三门)　　第 1 页 共 18 页

CMA
2011111103Z
有效期:2014年3月6日止
浙江省质量技术监督局核发

(2011)(浙)质监验字1103号
有效期:2014年3月6日止
浙江省质量技术监督局核发

检 验 报 告

报告编号：SMZJ-BJ-12102602

产品名称：电力变压器

委托单位：浙江省质量技术监督局

受检单位：浙江海江电器有限公司

检验类别：2012 年第四批浙江省飞行监督抽查

浙江省变压器产品质量检验中心（三门）

编　号：SMZJ-BJ-12102602

浙江省变压器产品质量检验中心（三门）

检　验　报　告

样品名称	电力变压器	商　标	/
型号规格	S11-M-250/10	样品等级	合格品
出厂序号	1208046	样品数量	1　台
生产日期	2012 年 08 月	抽样基数	2　台
抽样地点	企业成品库	抽样日期	2012 年 10 月 19 日
抽 样 者	郑文莉　章翔	到样日期	2012 年 10 月 26 日
检验项目	共 35 项，见第 2 页、第 3 页和第 4 页	检验日期	2012 年 11 月 05 日 ～ 11 月 12 日
委托单位	浙江省质量技术监督局	抽样单编号	D0130409
生产单位 单位地址	浙江海江电器有限公司 乐清市北白象镇塘下工业区	受检单位 单位地址	浙江海江电器有限公司 乐清市北白象镇塘下工业区
检验性质	2012 年第四批浙江省飞行监督抽查		
检验依据	GB1094.1-1996《电力变压器 第 1 部分 总则》、GB1094.2-1996《电力变压器 第 2 部分 温升》、GB1094.3-2003《电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》、GB/T1094.4-2005《电力变压器 第 4 部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》、GB/T6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》、JB/T10088-2004《6kV～500kV 级电力变压器声级》、GB/T1094.10-2003《电力变压器 第 10 部分：声级测定》、GB/T1094.101-2008《电力变压器 第 10.1 部分：声级测定 应用导则》、JB/T3837-2010《变压器类产品型号编制方法》、JB/T501-2006《电力变压器试验导则》、GB20052-2006《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》、GZ39210801 电力变压器 264-2011《浙江省电力变压器产品质量监督检查评价规则》。		
样品状态描　述	样品符合检验要求		
主　要 检验设备	2291（30A）变压器直流电阻测试仪, TTR2795 变比电桥,3455-20 高压绝缘电阻计, LEM D6133T 宽带功率分析仪,TSAY-250 感应调压器，YQSB 试验变压器，NT3-D 自动温湿度记录仪，3000kV/3000kJ 冲击电压发生器，2000kVA/850kW 中频试验发电机组，TES 1351 声级计。		
检 验 结 论	依据 GZ39210801 电力变压器 264-2011《浙江省电力变压器产品质量监督检查评价规则》要求，对所抽样品的 35 个项目进行了检验，所检项目符合评价要求。检验结论：符合本次监督检查要求。 （检验报告专用章） 签发日期：2012 年 11 月 15 日		
备　注	温度计管座深度 92 mm,不符合标准要求。		

批准：周林平　　审核：于[illegible]　　编制：俞小莲

浙江省变压器产品质量检验中心（三门）　　第 1 页 共 18 页

报告编号
Report No. SMZJ-BJ-13101504

CMA 2011111103Z 有效期：2014年3月6日止 浙江省质量技术监督局核发

(2011)(浙)质监验字1103号 有效期：2014年3月6日止 浙江省质量技术监督局核发

ilac-MRA CNAS 检测 CNAS L5888

检 验 报 告

Test Report

产品名称:
Product Name 电力变压器

产品型号:
Product Type S11-M-100/10

受检单位:
Entrusted by 浙江海江电器有限公司

生产单位:
Producer 浙江海江电器有限公司

委托单位:
Trusted by 浙江省质量技术监督局

检验类别:
Test Type 2013 年第四批浙江省飞行监督抽查

浙江省变压器产品质量检验中心（三门）
Transformers Product Quality Inspection Center of Zhejiang Province (Sanmen)

编　号：SMZJ-BJ-13101504

浙江省变压器产品质量检验中心（三门）

检　验　报　告

样品名称	电力变压器	商　标	/
型号规格	S11-M-100/10	样品等级	合格品
出厂序号	1305025	样品数量	1　台
生产日期	2013 年 05 月	抽样基数	1　台
抽样地点	该企业成品库	抽样日期	2013 年 10 月 09 日
抽 样 者	郑文莉 张辉	抽样单编号	D0343158
检验性质	2013 年第四批浙江省飞行监督抽查	到样日期	2013 年 10 月 15 日
委托单位	浙江省质量技术监督局	检验日期	2013 年 11 月 13 日 ～ 11 月 17 日
生产单位 单位地址	浙江海江电器有限公司 乐清温州大桥工业园区塘下片区	受检单位 单位地址	浙江海江电器有限公司 乐清温州大桥工业园区塘下片区
检验项目	例行试验、型式试验、声级测定，共 35 项，见第 2 页、第 3 页和第 4 页		
检验依据	GB1094.1-1996《电力变压器 第 1 部分 总则》、GB1094.2-1996《电力变压器 第 2 部分 温升》、GB1094.3-2003《电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》、GB/T1094.4-2005《电力变压器 第 4 部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》、GB/T6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》、JB/T10088-2004《6kV～500kV 级电力变压器声级》、GB/T1094.10-2003《电力变压器 第 10 部分：声级测定》、GB/T1094.101-2008《电力变压器 第 10.1 部分：声级测定 应用导则》、JB/T3837-2010《变压器类产品型号编制方法》、JB/T501-2006《电力变压器试验导则》、GB20052-2006《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》、GZ39210801 电力变压器 264-2011《浙江省电力变压器产品质量监督检查评价规则》。		
样品状态描　述	样品符合检验要求		
主　要 检验设备	2291（30A）变压器直流电阻测试仪，TTR2795 变比电桥，3455-20 高压绝缘电阻计，LEM D6133T 宽带功率分析仪，TSAY-250 感应调压器，YQSB 试验变压器，NT3-D 自动温湿度记录仪，3000kV/300kJ 冲击电压发生器，2000kVA/850kW 中频试验发电机组，TES 1351 声级计。		
检 验 结 论	依据 GZ39210801 电力变压器 264-2011《浙江省电力变压器产品质量监督检查评价规则》要求，对所抽样品的 35 个项目进行了检验，所检项目符合评价要求。检验结论：符合本次监督检查要求。 （检验报告专用章） 签发日期：2013 年 11 月 19 日		
备　注	其中小车支架轨距项目不符合标准要求		

批准：　　审核：　　编制：

浙江省变压器产品质量检验中心（三门）

第 1 页 共 18 页

No XG11818

2009003110Z

CNAS L0107

(2009)国认监认字(418)号

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称：高压/低压预装式变电站

型　　号：YB□-12/0.4-2500

委托单位：浙江海江电器有限公司

检验类别：型式试验

国家高低压电器质量监督检验中心

National High-low Voltage Electrical Apparatus Quality Supervision And Inspection Center

报告编号：XG11818　　第 1 页 共28页

国家高低压电器质量监督检验中心	检 验 报 告	委托编号：WG11505

检 验 结 论

样品型号、名称：YB□-12/0.4-2500　高压/低压预装式变电站

委托单位：浙江海江电器有限公司

委托单位地址：乐清温州大桥工业园区塘下片区

制造单位：浙江海江电器有限公司

制造单位地址：乐清温州大桥工业园区塘下片区

出厂编号：11091632

出厂日期：2012 年 9 月

试品接收日期：2012.10.24

检验日期：2012.10.24 ~ 2012.10.27

检验项目：

绝缘试验[工频电压：高压室相间、相对地 42kV，断口 48kV；低压主回路 2500V；高压室雷电冲击电压：相间、相对地 75 kV，断口 85 kV]

温升试验 [144.3A/3608.6A (高压回路/低压回路)]

低压回路热稳定电流和动稳定电流试验 [30kA (有效值) , 63 kA (峰值)，1s]

接地回路热稳定电流和动稳定电流试验[20kA(有效值),2s; 50 kA (峰值), 0.3s]

保护电路连续性试验 [≤ 100mΩ]

机械功能试验

防护等级验证 [外壳：IP33D]

验证外壳耐受机械应力试验

验证声级试验 [≤ 55dB]

检验依据：

GB17467-2010 《高压/低压预装式变电站》

检验结论：

所检项目的检验结果符合检验依据的相关规定，试品相应性能合格。

国家低压电器质量监督检验中心 检测专用章

编制：	审核：	批准：
日期：2012. 11. 9	日期：2012. 11. 9	日期：2012. 11. 9